

⊗ 市电1电源指示
⊗ 市电2电源指示

市电1接入

A B C
N
PE

iC65N-C32A/3P

主路

市电2接入

A B C
N
PE

iC65N-C32A/3P

备路

WATSN-100/32/4A PC级+X1

iC65N-C25A/4P

D20/4P



50A/5A

散热风扇

N1

iC65N-C20A/2P

NDR-120-12

开关电源1

N2

iC65N-C20A/2P

NDR-120-12

开关电源2

N3

iC65N-C20A/2P

NDR-120-12

开关电源3

N4

iC65N-C20A/2P

NDR-120-12

开关电源4

N5

iC65N-C20A/2P

NDR-120-12

开关电源5

N6

iC65N-C20A/2P

备用1

N7

iC65N-C20A/2P

备用2

N8

iC65N-C20A/2P

备用3

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

技术规格要求

1	柜体样式	配电箱 ☒ 配电单元 ☐ 机柜 ☐ LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他
2	柜尺寸 (mm)	W= 600 H= 1000 D= 250
3	开门样式	前单后双 ☐ 前单后单 ☐ 其他 前单开门, 后背板
4	前门样式	实心门 ☒ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☒ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☐ 铁面板 ☒ 无面板 ☐
8	安装方式	离墙 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☒
9	并柜要求	无 ☐ 有 ☐ 排列方式:
10	喷涂颜色	RAL9004 ☐ RAL7035 ☒ 其他颜色
11	支路输出	配制接线端子 ☐ 无接线端子 ☐
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 上下均可进线
13	特殊要求	

请注意：表中标有“*”为选定方案

项目名称				配电柜尺寸		W600*H1000*D250		外接铜排部分示意									
①				名称	ATS配电箱	数量		1	市电1接入	N							
②										PE							
③				编码		第	张	共	张	2	市电2接入	N					
设 计		标准化										PE					
制 图		审 定												3	ATS输出	N	
校 核		批 准														PE	
工 艺		日 期															