

- ⊗ 主路电源指示
⊗ 备路电源指示
⊗ 双电源合闸指示

主路接入

A B C
N
PE

备路接入

A B C
N
PE

NZ7-125H/4A 125A

NXM-125S/3300 125A
市电输出总开关

NXB-63 4P C50A

B80/4

电量仪

150/5

- N1 NXB-63 3P C63A → UPS输入
N2 NXB-63 3P C63A → 外部维修旁路
N3 NXB-63 3P D40A → 精密空调
N4 NXB-63 2P C25A → 新风机
N5 NXB-63 2P C25A → 照明
N6 NXBLE-32/2P C25A 30mA 6kA → 插座1
N7 NXBLE-32/2P C25A 30mA 6kA → 插座2
N8 NXB-63 2P C25A → 备用1
N9 NXB-63 2P C25A → 备用2
N10 NXB-63 2P C25A → 备用3
N11 NXB-63 2P C25A → 备用4
N12 NXB-63 3P D32A → 备用5

外接铜排部分示意

1	主路接入	N
		PE
2	备路接入	N
		PE

项目名称			配电柜尺寸		W600*H2000*D600
①			名称	市电柜	数量
②				一次系统图	
③			编码		第 张 共 张
设计		标准化			
制图		审定			
校核		批准			
工艺		日期			



石家庄流畅电子科技有限公司