⊗ 市电电源指示　⊗ UPS输出电源指示

⊗ 市电合闸指示　⊗ UPS输出合闸指示

市电接入

A B C

N

PE

NXB-63 3P C63

三单UPS

NXB-63 3P C63

串极，当单极用

NXB-63 3P C63+挂锁

串极，当单极用

引自B相，需加粗B相电缆

NXB-63 4P C32

LY C40/4

N1 NXB-63 2P C32 回路1

N2 NXB-63 2P C32 回路2

N3 NXB-63 2P C32 回路3

N4 NXB-63 2P C16 回路4

N5 NXB-63 2P C16 回路5

N6 NXB-63 2P C16 回路6

回路接入

正

中性线

负

NM8NDC-125C TM 100 3P

UPS电池开关

注：后接端子

外接铜排部分示意		
1	市电接入	N PE
2	UPS输出	N PE

项目名称				配电柜尺寸		16U	
①				名称	配电单元 一次系统图	数量	
②							
③				编码		第　张 共　张	
设　计		标准化					
制　图		审　定					
校　核		批　准					
工　艺		日　期					