

- ⊗ 市电1电源指示
- ⊗ 市电2电源指示
- ⊗ UPS输出合闸指示

市电1接入

A B C
N
PE

ATS

主路

备路

CDQ0s-125/4-100

市电2接入

A B C
N
PE



100/5

iC65N-C32A/4P
JT-E40

N1 iC65N-C40A/3P

UPS

iC65N-C40A/3P

N2

iC65N-C40A/4P+挂锁

N3 iC65N-D63A/2P

空调

N4 iC65N-C32A/2P

机柜B-1

N5 iC65N-C32A/2P

机柜B-2

N6 iC65N-C32A/2P

机柜B-3

N7 iC65N-C32A/2P

备用B

N1 iC65N-C32A/2P

机柜A-1

N2 iC65N-C32A/2P

机柜A-2

N3 iC65N-C32A/2P

机柜A-3

N4 iC65N-C32A/2P

备用A

外接铜排部分示意

1	市电1接入	N	PE
2	市电2接入	N	
2	UPS输出	N	

项目名称				配电柜尺寸		18U	
①				名称	配电单元	数量	
②					一次系统图		
③				编码			第 张 共 张
设计		标准化					
制图		审定					
校核		批准					
工艺		日期					